DIOCESE D'OBALA

SECRETARIAT A L'EDUCATION

COLLEGE AGRICOLE BULLIER

ETAT DE LIEUX

AOUT 2019

REPONSES AU QUESTIONNAIRE

1. Oui le collège est couvert par un réseau électrique, raccordée au réseau qui alimente Sa ’a. (Réseau public).
2. Le collège dispose d’une installation privée issue du réseau public : ligne triphasée , avec un transformateur et un compteur force (régime industriel) ; le collège regorge une salle de transformation , la résidence des pères (20 pièces) , un bloc administratif , une salle informatique avec 20 machines , 22 salles de classes , les résidences des enseignants avec bâtiments , une unité de production animale avec une porcherie , un bâtiment d’élevage caprin , un poulailler avec 5 blocs d’une capacité de 1500 poulets , un internat (garçons et filles) d’une capacité de 1500 places , une bibliothèque et une résidence de religieuses de 5 pièces avec un congélateur .
3. Des délestages en moyenne de 5 jours sur 7, ce qui impacte sur la vie et la bonne marche du collège, de celle de l’internat, ainsi que sur la conservation des denrées.
4. Conduits d’eau, pompes, château d’eau, puits d’alimentation en eau, douches, tous hors de service.
5. Le besoin est à la fois au service agricole et au niveau de la population.
6. Puissance reçue au niveau du compteur est de : 380 volts
   - La puissance utilisée dans les bâtiments et les pièces est de : 220 volts
   - Les prises électriques sont endommagées.
   - Etat d’éclairage : baisse régulière de tension.
   - La distribution interne des câbles est souterraine.

ACTARIS
kWh
2006
kWh METER POLYPHASE 4 FILS CLASSE 2
PROPRIETE D'AES SONEL
04
06
001
04
06
001
15